

Согласовано  
Заместитель главного инженера  
по эксплуатации  
ОАО «Воткинский завод»

В.Н. Петров

Согласовано  
Генеральный директор  
ЗАО «ТСК «ВЗ»

О.А. Пономарев

Утверждаю  
Глава администрации г. Воткинск

С.Р. Омелянович

График температуры в подающем и обратном трубопроводах тепловых сетей г. Воткинска

Температура наружного воздуха	Тепловая сеть I контура		Тепловая сеть II контура	
	Температура в подающем трубопроводе (T1)	Температура в обратном трубопроводе (T2)	Температура в подающем трубопроводе (T11)	Температура в обратном трубопроводе (T21)
8	70,0	52,2	37,6	32,0
7	70,0	50,7	39,2	33,2
6	70,0	49,3	40,8	34,3
5	70,0	47,8	42,4	35,5
4	70,0	46,3	43,9	36,5
3	70,0	44,8	45,4	37,5
2	70,0	43,3	46,9	38,6
1	70,0	41,9	48,4	39,6
0	70,0	40,4	49,9	40,6
-1	71,5	40,4	51,4	41,7
-2	74,0	41,4	52,8	42,6
-3	76,5	42,4	54,2	43,6
-4	79,0	43,4	55,7	44,6
-5	81,5	44,5	57,1	45,5
-6	84,0	45,5	58,5	46,5
-7	86,5	46,5	59,9	47,4
-8	88,9	47,4	61,3	48,3
-9	91,3	48,3	62,7	49,3
-10	93,7	49,3	64,0	50,1
-11	96,1	50,2	65,3	50,9
-12	98,5	51,1	66,6	51,8
-13	100,9	52,0	68,0	52,7
-14	103,3	52,9	69,4	53,7
-15	105,8	53,9	70,8	54,6
-16	108,1	54,8	72,1	55,4
-17	110,4	55,6	73,4	56,3
-18	112,8	56,5	74,7	57,1
-19	115,2	57,4	76,0	57,9
-20	117,6	58,3	77,3	58,8
-21	120,0	59,3	78,6	59,6
-22	122,3	60,1	79,9	60,5
-23	124,6	60,9	81,2	61,3
-24	127,0	61,8	82,5	62,1
-25	129,3	62,6	83,8	63,0
-26	130,0	61,9	85,0	63,7
-27	130,0	60,4	85,0	63,2
-28	130,0	58,9	85,0	62,8
-29	130,0	57,4	85,0	62,3
-30	130,0	55,9	85,0	61,9
-31	130,0	54,4	85,0	61,4
-32	130,0	53,0	85,0	60,9
-33	130,0	51,5	85,0	60,5
-34	130,0	50,0	85,0	60,0